

Акт №385 от 01.08.2017

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или
капитального ремонта)

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14
комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга
ГБДОУ детский сад № 14 Петродворцового района Санкт-Петербурга**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): **198516, Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Жарновецкого, д.10, лит. А**

Сведения об Объекте:

1 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1 929,8 кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9 118 кв.м.

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **государственная**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **региональная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга, 198510 СПб, Петергоф, улица Калининская, дом 7**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): **дошкольное образование**

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг):

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и присмотр и уход (1,6-3 лет)

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и присмотр и уход (3-8 лет)

реализация образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, присмотр и уход (тяжелые нарушения речи, 5-8 лет)

реализация образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, присмотр и уход (задержка психического развития, 3-8 лет)

коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся (5-8 лет)

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **средняя посещаемость 190 воспитанников в день**

Форма способа оказания услуг (по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):
по месту предоставления услуги.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети дошкольного возраста.**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):

Все категории инвалидов рассматриваются только для посещения

Мы, нижеподписавшиеся,

Заведующий ГБДОУ детский сад № 14 Петродворцового района Санкт-Петербурга Капитанская Ольга Дмитриевна с одной стороны и представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов инвалидов и пенсионеров» Лебедев Владимир Александрович, действующий на основании доверенности № 18/07-2 от 20 июля 2017 с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов:

да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**

адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): **нет**

поручни: **нет**

пандусы, роллопандусы: **нет**

подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): **нет**

мобильные лестничные подъемники: **нет**

раздвижные двери: **нет**

доступные входные группы: **да, частично соответствует К,О,С,Г,У**

кнопка вызова: **да, соответствует К,О,Г,У не соответствует С**

доступные санитарно-гигиенические помещения: **да, условно доступно О,С,Г,У не доступно К**

достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: **да, частично доступно О,С,Г,У**

надлежащее размещение оборудования и носителей информации: **нет**

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: **нет**

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, объект не доступен для инвалидов передвигающихся на кресле коляске до его реконструкции или капитального ремонта, объект не предоставляет услуг для инвалидов, инвалиды рассматриваются только в качестве посетителей.

Альтернативный вариант предоставления услуги инвалидам по адресу:

ГБДОУ №7 Петродворцового района Санкт-Петербурга ул. Разводная, д.5/1 Лит А

Сайт: <http://gbdouds7petergof.caduk.ru/>

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Жарновецкого, д.10, лит. А учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Территория, прилегающая к объекту огорожена. Достаточно место для проезда, маневрирования на кресле-коляске. Перед входом на территорию расположены входные ворота, на воротах, в доступном для инвалидов и МГН месте, установлена информационная табличка на контрастном фоне с номером телефона т.427-06-00 вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги, оформлена в виде информационного тактильного знака «Инвалид», пиктограмма на контрастном фоне. Пути перемещения к главному входу свободны.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом от 19.01.2017 № 53 назначены ответственные сотрудники ГБДОУ детский сад № 14 Петродворцового района Санкт-Петербурга зам.директора Сушкова О.В., ст.воспитатель Кувшинова Н.Б., уборщик территории Кузьмов П.А. для сопровождения МГН и инвалидов, в том числе передвигающихся на кресле-коляске, от входных ворот по территории к главному входу, входному узлу, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные	Приказ №53 от 19.01.2017

		инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 14.03.2016) Провела зам.директора по АХЧ Сушкова О.В.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К,О,С,Г,У	Входной узел частично доступен для инвалидов. У входной двери, в доступном для МГН и инвалидов месте, установлена кнопка вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги, оформлена в виде информационного тактильного знака «Инвалид», на контрастном фоне. Стеклопакеты дверей тамбура имеют контрастную маркировку. Ширина дверных проемов достаточна для проезда и маневрирования на кресле-коляске. На выходе из входной двери установлен световой маяк «Выход из помещения». На внутреннем лестничном марше отсутствует контрастная маркировка ступеней.	
2.2	К	Пандус отсутствует недоступно.	
2.3	О,С,Г,У	Помощь до места предоставления услуги по требованию, включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38)	
2.4	О,С,Г,У	Преодоление порога входной двери на входной зоне, преодоление лестничного марша, и сопровождение МГН и инвалидов, организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	Приказ №53 от 19.01.2017
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	О,С,Г,У	Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы доступны	
3.2	С	Тотально слепым требуется сопровождение	
3.3	К,О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см.пункт 1.2	Приказ №53 от 19.01.2017
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	О,С,Г,У	Предоставление услуг для посещения инвалидов и МГН, посещения организовано на первом этаже здания в сопровождении сотрудника	
4.2	О,С,Г,У	Аудитория для приёма посетителей инвалидов находится на первом этаже. Медицинский кабинет находится на первом этаже.	
4.3	О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см.пункт 1.2	Приказ №53 от 19.01.2017

5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О,С,Г,У	На 1 этаже. Размеры и внутреннее оборудование частично соответствуют требованиям для категорий инвалидов. Частично доступно.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. п.1.2	Приказ №53 от 19.01.2017
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. http://pelikasha14.spb.ru/index.html На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); -информация о предоставляемых услугах; -порядок предоставления услуг инвалидам; -условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - версия сайта для слабовидящих граждан - информация с указанием наличия / отсутствия парковки для инвалидов также указать наличия / отсутствия санузла для инвалидов.	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказом от 19.01.2017 № 54 назначены ответственные сотрудники учреждения: зам.директора Сушкова О.В., ст.воспитатель Кувшинова Н.Б., зам.по размещению гос.заказа Ковпак О.А. для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения	Приказ №54 от 19.01.2017
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения к ГБДОУ детский сад № 14 Петродворцового района Санкт-Петербурга от ближайшей остановки общественного транспорта 350м. Ближайшая к ГБДОУ детский сад № 14 Петродворцового района Санкт-Петербурга остановка общественного транспорта находится "ул. Жарновецкого". Автобус № 352, №353, №354, №355 Метро «Автово». Железнодорожная станция «Новый Петергоф».	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О.	Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории учреждения нет. В связи со спецификой учреждения автостоянка не предусмотрена.	

V. Рекомендации

1. Подготовить письмо в администрацию по оборудованию парковочного места у прилегающей территории объекта: 198516, Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Жарновецкого, д.10, лит. А для инвалидов в соответствии СП 59.13330.2016.
2. Адаптировать входной узел для всех категорий инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2016.
3. Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с СП 59.13330.2016.
4. Установить тактильные пиктограммы с дублированием шрифта Брайля, мнемосхему учреждения, в соответствии с СП 59.13330.2016.

Подпись руководителя Объекта
или доверенного лица

/Капитанская О.Д./



Подпись руководителя общественного
объединения инвалидов
или доверенного лица

/Лебедев В.А./

